

Pergjigje A.K ne Kerkesat per Sqarim te Tenderit

Per O.E (i njohur per A.K)

1. Perkunder asaj qe O.E ,nuk ka perdorur Aneksin 5 - Kerkes per Informata shites te Dosjes seenderit ,qe raste te tilla duhet te Plotesohet dhe te vertetohet nga Perfaqesuesi i O.E , qe ne kete raste nuk eshte bere , per Proceduren Numri i Prokurimit: 626-26-4990-5-2-1 – Titulli Kubezimi ne Lagjet Yenimahale-Ortamahale-Sehitlermahale-Rruget Kisla -Cumhuriyet-Bahcelik-Huriyet-Pasha-Ascer-Demirci-Klicka Torazhda dhe Kultur
2. Per hire te transparences dhe Trajtimit te barabart -Jo diskriminim te O.E , Japim pergjigje dhe aty ku kemi konsideruar se jane kerkesa qe nuk do ta demtonin Cilesin e Projektit kemi bere disa sqarime dhe do te bejme Korrigjimin e Tenderit .

- Kërkesë për sqarim – Pika 2.1

Ju lutem arsyetoni kërkesën për një inxhinier të diplomuar/master të drejtimit Hidroteknik, duke specifikuar se cilat pozicione të paramasës ose punime të projektit e bëjnë të domosdoshëm këtë profil profesional.

Po ashtu, ju lutem arsyetoni nevojën që i njëjti person të posedojë certifikime për ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, mbrojtje nga zjarri, siguri dhe shëndet në punë, testimin e performancës së produkteve, si dhe licencë nga Oda e Inxhinierëve, duke treguar lidhjen e drejtpërdrejtë të secilit certifikim me objektin e kontratës.

Në mungesë të një arsytimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Pergjigje e A.K. Komuna e Mamushes.per piken 2.1

Inxhinieri I me kualifiki Drejtimi Hidroteknik eshte I domosdoshem ,Pasi gjate ekzekutimit te punimeve ne shenimet nentoksore mund te kete demtime ne ujesjelles dhe kanalizime andaj eshte I pa mohueshem kerkesa per te bere zgjidhjet e domosdoshme .

Higen Certifikatat Iso 9001, Iso 14001, Por mbetet qe Inxhinieri te jete I certifikuar nga OIK apo MPHI .

Kërkesë për sqarim – Pika 2.2

-Ju lutem arsyetoni kërkesën për një inxhinier të Ndërtimtarisë – drejtimi Inxhinieri e Ambientit, duke specifikuar cilat punime të paramasës e bëjnë të domosdoshëm këtë profil profesional.

Po ashtu, ju lutem arsyetoni kërkesën që i njëjti person të jetë i certifikuar me ISO 14001, i trajnuar për menaxhimin e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe i certifikuar për menaxhimin e projekteve, duke treguar lidhjen e drejtpërdrejtë të këtyre certifikimeve me objektin e kontratës.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Pergjigje e A.K. Komuna e Mamushes.per piken 2.2

Inxhinieri I Nderimtarise eshte I domosdoshem drejtimi I ambientit, pasi qe punimet do te jene neper lokalitet te banuar dhe ruajtja e Ambientit eshte prioritet .

Hiqet qe inxhinieri te jete me Certifikat ISO, 14001 Por mbetet qe Inxhinieri te jete I certifikuar nga OIK apo MPHI .

- Kërkesë për sqarim – Pika 4

Ju lutem arsyetoni kërkesën që Një (1) inxhinier i diplomuar ose master i ndërtimtarisë (drejtimi Infrastrukturë rrugore) të ketë së paku 10 vite përvojë pune, të jetë i certifikuar për menaxhimin e projekteve dhe i pajisur me Certifikatë për siguri rrugore, duke treguar lidhjen e drejtpërdrejtë të këtyre kërkesave me objektin e kontratës.

Po ashtu, ju lutem sqaroni se çfarë nënkupton "Certifikatë për siguri rrugore", cili institucion i autorizuar e lëshon këtë certifikatë dhe në cilën bazë ligjore mbështetet kjo kërkesë, pasi nuk ekziston një certifikim unik dhe i standardizuar me këtë emërtim.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik-

Kërkesë për sqarim – Pika 2.5

Pergjigje e AK -Komuna Mamushe Një (1) inxhinier i diplomuar ose master i ndërtimtarisë (drejtimi Infrastrukturë rrugore) të ketë së paku 5 vite përvojë pune, Meqe punimet ne rruge kerkojne profilin per siguri ne rruge .

Te jete i Certifikuar nga OIK apo MMPHI

Ju lutem arsyetoni kërkesën për një (1) inxhinier të diplomuar ose master të drejtimit Konstruktiv, me së paku 10 vite përvojë pune pas diplomimit dhe certifikim FIDIC, duke specifikuar cilat punime të paramasës ose të projektit e bëjnë të domosdoshëm këtë profil dhe këtë certifikim.

Po ashtu, ju lutem sqaroni bazën ligjore dhe teknike mbi të cilën kërkohet certifikimi FIDIC, duke pasur parasysh se ky certifikim nuk është licencë profesionale e detyrueshme për realizimin e punimeve ndërtimore dhe nuk është i paraparë me legjislacionin në fuqi.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.jë (1) inxhinier të diplomuar ose master të drejtimit Konstruktiv, me së paku 3 vite përvojë pune pas diplomimit Hiqet Certifikata FIDIC .Mbetet Licenca nga OIK apo MMPHI

Ju lutem arsyetoni kërkesën për një (1) Teknik të Ndërtimtarisë me së paku 10 vite përvojë pune, të certifikuar për siguri dhe shëndet në punë, mbrojtje nga zjarri dhe trajtimin e mbetjeve të rrezikshme inerte, duke specifikuar cilat punime të projektit e bëjnë të domosdoshëm këtë profil dhe këto certifikime.

Po ashtu, ju lutem sqaroni bazën ligjore dhe teknike mbi të cilën kërkohet që një teknik i ndërtimtarisë të posedojë të gjitha këto certifikime, si dhe lidhjen e tyre të drejtpërdrejtë me objektin e kontratës.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

- Kërkesë për sqarim – Pika 8

Pergjigje e A.K.ër një (1) Teknik të Ndërtimtarisë me së paku 5 vite përvojë pune, Hiqenë certifikuar për siguri dhe shëndet në punë, mbrojtje nga zjarri dhe trajtimin e mbetjeve të rrezikshme inerte, duke specifikuar cilat punime të projektit e bëjnë të domosdoshëm këtë profil dhe këto certifikime. Por I njeiti duhet te jete ne Listen e O.E .ne regjistrin per Siguri dhe shendet ne pune te leshuar nga Organi i licencuar per Subjektin Juridik O.E .

- Ju lutem arsyetoni kërkesën për tre (3) persona të trajnuar për përdorimin dhe manovrimin e mjeteve të punës, të certifikuar për siguri dhe shëndet në punë dhe mbrojtje nga zjarri, duke specifikuar cilat mjete pune përfshihen në këtë kërkesë.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "manovrim dhe përdorim të mjeteve të punës", cilat janë trajnimet ose certifikimet konkrete që kërkohen, cili institucion i autorizuar i lëshon ato dhe në cilën bazë ligjore mbështetet kjo kërkesë.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse kërkohen pikërisht tre (3) persona me këto certifikime dhe cila është lidhja e drejtpërdrejtë e këtij kriteri me objektin e kontratës.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Përgjigje e A.K:

Ju lutem arsyetoni kërkesën për tre (3) persona të trajnuar për përdorimin dhe manovrimin e mjeteve të punës,

Te kene Certifikata qe jane manipulues te mjeteve te renda (eskavator , bager etj.) Te jene ne listen e punetoreve per sigurini ne pune te Subjektit O.E . te leshuar nga te autorizuarit per kete

Ju lutem arsyetoni kërkesën për një (1) Përgjegjës për Menaxhimin e Cilësisë sipas kontratave FIDIC, duke specifikuar bazën ligjore dhe teknike mbi të cilën është vendosur ky kriter.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "Përgjegjës për Menaxhimin e Cilësisë sipas kontratave FIDIC", cili certifikim ose kualifikim konkret kërkohet, cili institucion i autorizuar e lëshon atë dhe në cilat dispozita të kontratave FIDIC mbështetet kjo kërkesë.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për posedimin e certifikatës ISO 50001, duke specifikuar lidhjen e drejtpërdrejtë të këtij standardi me objektin e kësaj kontrate.

Po ashtu, ju lutem sqaroni se cilat aktivitete ose pozicione të paramasës kërkojnë zbatimin e ISO 50001 (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë) dhe në cilën bazë ligjore apo teknike është mbështetur vendosja e këtij kriteri.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se kjo kërkesë është joproporcionale dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "Përgjegjës për Menaxhimin e Cilësisë sipas kontratave FIDIC", cili certifikim ose kualifikim konkret kërkohet, cili institucion i autorizuar e lëshon atë dhe në cilat dispozita të kontratave FIDIC mbështetet kjo kërkesë.

Në mungesë të një arsytimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesa për sqarim

Përgjigje e A.K .Përgjigjës për Menaxhimin e Cilësisë sipas kontratave FIDIC, duke specifikuar bazën ligjore dhe teknike mbi të cilën është vendosur ky kriter Pa prijatuar Certifikatën FIDIC përgjegjësi mund të jete i certifikuar për menaxhim të projekteve (njëra apo tjetra) plotësojnë këto kriter .

Menagjimi i cilësisë është thelbësor për përfundim cilësor të punimeve .

Ka institucione të panumerta që leshojnë Certifikatën FIDIC apo Certifikatë për menaxhim të cilësisë së punimeve .

Mbetet Licencimi nga OIK apo MMPHI.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Eskavator me luge para dhe mbrapa me regjistrim valid, me kapacitet maksimal 9 ton, duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshëm këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është përcaktuar kufiri maksimal prej 9 ton, duke mos lejuar pajisje me kapacitet më të madh që kryejnë të njëjtin funksion dhe janë të përshtatshme për realizimin e punimeve.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni kërkesën që pajisja të ketë regjistrim valid, duke sqaruar bazën ligjore mbi të cilën nuk pranohet dëshmia e disponueshmërisë së pajisjes (DUD), e cila sipas legjislacionit të prokurimit publik është një mënyrë e lejuar për të dëshmuar disponueshmërinë e pajisjeve gjatë fazës së ofertimit.

Në mungesë të një arsytimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se kufizimi në "maksimum 9 ton" dhe kërkesa për regjistrim valid janë joproporcionale dhe kufizojnë konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesa për sqarim

Përgjigje e A. K.

Për pajisjen Eskavator me luge para dhe mbrapa me regjistrim valid, me kapacitet maksimal 9 ton Kapaciteti maksimal është 9 tone por nuk kufizohet të jete edhe me peshe më të vogël, andaj nuk është diskriminues .

Dihet qe paisjet qe regjistrohen duhet te kene regjistrim valid e ato qe nuk regjistrohen eshte e kuptueshme qe deshmi duhet te jete (DUDI i lexueshem , Fatura shitje blerje nese DUDI eshte e ndonje subjekti tjetër apo Mareveshje per huazim (ku do te jene te dokumentuara se paisje ka DUD ka ndryshim subjekti me fatur dhe flete pages te transakcionit .

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Eskavator me rrota gome me kapacitet 8–10 tonë, me atest, duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje dhe këtë interval të kapacitetit.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "atest", cili institucion i autorizuar e lëshon atë, çfarë lloj atesti kërkohet dhe në cilën bazë ligjore mbështetet kjo kërkesë.

Nëse me "atest" nënkuptohet kontrolli teknik ose ndonjë dokument tjetër, ju lutem specifikoni qartë dokumentin që kërkohet, në mënyrë që të shmangen paqartësitë dhe interpretimet e ndryshme gjatë vlerësimit të ofertave.

Në mungesë të një arsytimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kerkesa per sqarim

Pergjigje e A.K.

Për Eskavator me rrota gome me kapacitet 8–10 tonë, me atest.

Per kete do te do te mbetet pesha minimale 8 tone e mund te jete edhe me peseh me te lart .

Atesti hiqet per kete paisje por mbeten kerkesat per Deshmi (DUDI i lexueshem , Fatura shitje blerje nese DUDI eshte e ndonje subjekti tjetër apo Mareveshje per huazim (ku do te jene te dokumentuara se paisje ka DUD ka ndryshim subjekti me fatur dhe flete pages te transakcionit

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Ngarkues me pirun dhe kovë me kapacitet 2–3 tonë, me atest, duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje dhe këtë interval të kapacitetit.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "atest", cili institucion i autorizuar e lëshon atë, çfarë dokumenti konkret kërkohet dhe në cilën bazë ligjore mbështetet kjo kërkesë.

Kerkesa per sqarim

Pergjigje e A.K.

Ngarkues me pirun dhe kovë me kapacitet maksimum 3 tonë e mund te perdoret edhe ngarkues me peshe me te vogel me atest,

Nëse me "atest" nënkuptohet kontrolli teknik ose ndonjë dokument tjetër, ju lutem specifikoni qartë dokumentin që kërkohet, në mënyrë që të shmangen paqartësitë dhe interpretimet e ndryshme gjatë vlerësimit të ofertave.

Në mungesë të një arsytimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Lugë ngarkues me regjistrim valid me kapacitet 4–5 tonë, duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje dhe këtë interval të kapacitetit.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është kufizuar kapaciteti vetëm në 4–5 tonë, duke mos lejuar pajisje me kapacitet më të madh që kryejnë të njëjtin funksion dhe janë të përshtatshme për realizimin e punimeve.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni kërkesën që pajisja të ketë regjistrim valid, duke sqaruar bazën ligjore mbi të cilën nuk pranohet Dëshmia e Disponueshmërisë së Pajisjes (DUD), e cila është mjet i lejuar për dëshmimin e disponueshmërisë së pajisjeve gjatë fazës së ofertimit.

Në mungesë të një arsytimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kerkesa per sqarim

Pergjigje e A.K.

Ngarkues me pirun dhe kovë me kapacitet 2–3 tonë,

Ndryshohet Kapaciteti Ngarkuesi me Kove me kapacitet maximum 3 Tone , mund te jete edhe me kapacitet te kofes edhe me tonazh me te vogel. Atesti eshte i nevojeshem per paisjen ku per siguri te cilesise eshte i nevojeshem Atesti i Kofes .Ne Kosove ka institucione qe bejne ateste te makinerise dhe paisjeve te punes.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Makinë ngjeshëse me kapacitet 700–750 kg, duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshëm pikërisht këtë interval të peshës.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është kufizuar kapaciteti vetëm në 700–750 kg, duke mos lejuar pajisje me kapacitet më të madh ose më të vogël që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat në realizimin e punimeve.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K:

Ndryshohet Kapaciteti per Makine ngjeshese ne Min 700 kg.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Rul me xhemba dhe lopatë rrafshuese me kapacitet 3–4 tonë, duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje dhe këtë interval të kapacitetit.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse është kufizuar kapaciteti vetëm në 3–4 tonë, duke mos lejuar pajisje me kapacitete të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Damper me kapacitet maksimal 500 kg (2 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje dhe numrin prej dy (2) copëve.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është kufizuar kapaciteti në maksimum 500 kg, duke mos lejuar damperë me kapacitet më të madh që kryejnë të njëjtin funksion dhe janë të përshtatshëm për realizimin e punimeve.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Per Paisjen Damper me kapacitet maksimal 500 kg (2 copë), Derisa eshte e specifikuar Maksimal kuptohet se mund te perdoren edhe me pesha me te medha .

Numri i tyre nga 2 behet 1 cope

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Damper me kapacitet 4–6 tonë, me regjistrim valid (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje dhe këtë interval të kapacitetit.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është kufizuar kapaciteti vetëm në 4–6 tonë, duke mos lejuar damperë me kapacitet më të madh që kryejnë të njëjtin funksion dhe janë të përshtatshëm për realizimin e punimeve.

Kerkesa per sqarim

Pergjigje e A.K

Per Pisjen Damper me kapacitet 4-6 tone ndryshohet Damper me kapacitet maksimum 6 tone . Mund te perdoren edhe me kapacitet me te vogel.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni kërkesën që pajisja të ketë regjistrim valid, duke sqaruar bazën ligjore mbi të cilën nuk pranohet Dëshmia e Disponueshmërisë së Pajisjes (DUD), e cila sipas legjislacionit të prokurimit publik është një mënyrë e lejuar për dëshmimin e disponueshmërisë së pajisjeve gjatë fazës së ofertimit.

Në mungesë të një arsyeimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproportional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik Kërkesë për sqarim

Kerkesa per Sqarim

Pergjigje e A.K.

Deshmit per pajet jane te njohura . Paisjet qe Regjistrohen duhet te kene librezat me regjistrim valid (pra ditën e dorzimit te ofertave duhet te kene daten valide qe paisjet jane te regjistruara

Per paisjet qe nuk regjistrohen duhet te kene ne dispozicion DUD te lexueshem .e Nese Paisjet ne DUDa kane person tjeter apo jane ne dispozicion te nje subjekti tjeter ato duhet te deshmohen me fature te shite blerjes me deshmi per transakcion finciar dhe Mareveshje nese mirren ne shfrytezim ne emer te ketij projekti.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Kamion kiper me kran me peshë bartëse 7–9 tonë, me atest (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje dhe këtë interval të peshës bartëse.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është kufizuar pesha bartëse vetëm në 7–9 tonë, duke mos lejuar kamionë me kapacitet më të madh që kryejnë të njëjtin funksion dhe janë të përshtatshëm për realizimin e punimeve.

Gjithashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "atest", cili institucion i autorizuar e lëshon atë, çfarë dokumenti konkret kërkohet dhe në cilën bazë ligjore mbështetet kjo kërkesë.

Në mungesë të një arsytimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kerkes per qarim.

Pergjigje e A.K:

Kerkesa Kamion kiper me kran me peshë bartëse 7–9 tonë, me atest (1 copë), Ndryshohet pesha bartëse min 7 tone me atest . Sqarim Atesti per Kran eshte i detyrueshem meq eshte paisje qe nuk ka te dhena ne librez te Kamionit . Atestet e tyre behen ne disa vende te licencuara ne Kosove siq eshte QAK - u etje.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Pajisje (vakum) ngritëse për anësore të betonit me kapacitet 500–600 kg (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje dhe këtë interval të kapacitetit.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është kufizuar kapaciteti vetëm në 500–600 kg, duke mos lejuar pajisje me kapacitete të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Gjithashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "pajisje (vakum) ngritëse", nëse kërkohet ndonjë teknologji apo standard i caktuar dhe në cilën bazë teknike ose ligjore është vendosur ky specifikim.

Në mungesë të një arsytimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Kerkesa për Pajisje (vakum) ngritëse për anësore të betonit me kapacitet 500–600 kg (1 copë) Ndryshohet kapaciteti i cili do te jete min 500 kg , e mund te jene edhe per pesha me te larta te kapacitetit .

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Makinë për vendosjen e kubëzave të betonit me kapacitet 1–2 tonë (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje dhe këtë interval të kapacitetit.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është kufizuar kapaciteti vetëm në 1–2 tonë, duke mos lejuar pajisje me kapacitete të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat në realizimin e punimeve.

Gjithashtu, ju lutem specifikoni llojin dhe karakteristikat teknike të pajisjes që kërkohet, pasi emërtimi "Makinë për vendosjen e kubëzave të betonit" është i përgjithshëm dhe mund të interpretohet në mënyra të ndryshme nga operatorët ekonomikë.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K

kërkesën për Makinë për vendosjen e kubëzave të betonit me kapacitet 1–2 tonë (1 copë),

Kerkesa per kete paisje do te ndryshoj me kapacitet min 1 tone , mund te posedoj me kapacitet edhe me te larte .

Ju lutem arsyetoni kërkesën përkërkesën për Makinë për vendosjen e kubëzave të betonit me kapacitet 1–2 tonë (1 copë),, duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "kapacitet 1–2 tonë" për një ndriçues me gjenerator, pasi kjo njësi matëse nuk paraqet karakteristikë teknike të kësaj pajisjeje. Ju lutem specifikoni nëse kërkesa i referohet peshës së pajisjes, fuqisë së gjeneratorit apo ndonjë karakteristike tjetër teknike.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është i paqartë, joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Per kërkesën për Makinë për vendosjen e kubëzave të betonit me kapacitet 1–2 tonë (1 copë),, ndryshohet dhe kerkohet me kapacitet min 1 ton.Mund te posedoj edhe me pesha me te lart

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Cilindër asfalti gomë-gomë minimum 13 tonë (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje, duke pasur parasysh se objekti i kontratës ka të bëjë me kubëzimin e rrugëve dhe jo me punime asfaltimi.

Po ashtu, ju lutem sqaroni bazën teknike mbi të cilën kërkohet cilindër asfalti gomë-gomë, si dhe pse është përcaktuar kapaciteti minimum 13 tonë, duke mos lejuar pajisje me karakteristika të tjera që mund të realizojnë të njëjtin funksion.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter nuk është i lidhur me objektin e kontratës, është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Kerkes per Cilindër asfalti gomë-gomë minimum 13 tonë (1 copë). Eshte i nevojeshem per nivelizim te kubezave te vendosura . dhe kapacitetit apo pesha eshte ne minimum 13 t, Mund te perdoret edhe me pesha me te larta por jo qe do te demtonin kubzat e shtruara .

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Grejder me ripera dhe ndalesa të zhavorit, me regjistrim valid, minimum 16 tonë (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje dhe këto specifikime teknike.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "ndalesa të zhavorit", pasi ky term nuk është i qartë teknikisht, si dhe arsyetoni kërkesën për ripera, duke treguar lidhjen e drejtpërdrejtë të tyre me objektin e kontratës.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse kërkohet regjistrim valid, duke sqaruar bazën ligjore mbi të cilën nuk pranohet Dëshmia e Disponueshmërisë së Pajisjes (DUD) gjatë fazës së ofertimit.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Kerkesa për Grejder me ripera dhe ndalesa të zhavorit, me regjistrim valid, minimum 16 tonë (1 copë),Mbetet e pa ndryshuar . Derisa per deshmi .Per automjetet qe regjistrohen duhet librezat Valide ditën e Aplikimit . Makineria qe nuk regjistrohet kerkohet DUD-i i lexueshem .Nese eshte ne pronesi te tjetrit duhen deshmi e shiteblerjes me fature dhe transakcion bankar .Ose Mareveshje per shfrytezin ne kete projekt.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Pajisje robotike për pastrimin e shkurreve dhe drunjve me peshë maksimale 200 kg (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse kërkohet në mënyrë specifike pajisje robotike, duke mos lejuar pajisje ose makineri të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat. Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse është kufizuar pesha maksimale në 200 kg, duke treguar bazën teknike mbi të cilën është vendosur ky kufizim.

Në mungesë të një arsytimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional, favorizon pajisje të caktuara dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Sqarimi i A.K:

Per kërkesën për Pajisje robotike për pastrimin e shkurreve dhe drunjve me peshë maksimale 200 kg (1 copë), Pajisje robotike per pastrim te shkurrave apo pajisje tjeter kompatible me peshe maksimum 200 kg. Mund te perdoren edhe me kapacitete me te larta .

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Kovë për përzierjen e betonit, e montueshme në eskavator me sistem hidraulik, me kapacitet 0.25 m^3 (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është përcaktuar kapaciteti fiks prej 0.25 m^3 , duke mos lejuar pajisje me kapacitete të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse kërkohet që kova të montohet në eskavator me sistem hidraulik, duke treguar bazën teknike dhe funksionale të këtij specifikimi, si dhe pse nuk pranohen pajisje të tjera ekuivalente për përzierjen e betonit.

Në mungesë të një arsytimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Kërkesën për Kovë për përzierjen e betonit, e montueshme në eskavator me sistem hidraulik, me kapacitet 0.25 m^3 (1 copë),

Kova duhet te kete kapacitet min $0,25 \text{ m}^3$.Mund te kete edhe kapacitet me te lart qe korospodon me mundesi montimi ne eskavator

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Cilindër me gjemba, i montueshëm në eskavator ose lugë ngarkues, me kapacitet 400–500 kg (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është përcaktuar kapaciteti vetëm 400–500 kg, duke mos lejuar pajisje me kapacitete të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse kërkohet që cilindri të montohet në eskavator ose lugë ngarkues, duke treguar bazën teknike të këtij specifikimi dhe pse nuk pranohen pajisje ekuivalente me funksion të njëjtë.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Kërkesa për Cilindër me gjemba, i montueshëm në eskavator ose lugë ngarkues, me kapacitet 400–500 kg (1 copë), Do të ndryshohet me kapacitet minimum 400 kg. Mund të përdoret edhe pajisje ekuivalente me peshe më të mëdha.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Burgi të montueshëm në eskavator ose lugë ngarkues për hapjen e gropave për mbjelljen e drunjëve dhe shtyllave të ndriçimit, me peshë 20–30 kg (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është përcaktuar pesha vetëm 20–30 kg, duke mos lejuar pajisje me karakteristika të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse kërkohet që burgu të montohet në eskavator ose lugë ngarkues, duke treguar bazën teknike të këtij specifikimi dhe pse nuk pranohen pajisje ose sisteme ekuivalente për kryerjen e të njëjtave punime.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Per Kërkesën për Burgi të montueshëm në eskavator ose lugë ngarkues për hapjen e gropave për mbjelljen e drunjëve dhe shtyllave të ndriçimit, me peshë 20–30 kg (1 copë),

Ndryshohet me peshe minimum 20 kg .Mund te perdoret edhe per pesha me te larta qe mund te perdoret per pune ne projekt .

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Minigreder të montueshëm në eskavator ose lugë ngarkues me kapacitet 100–150 kg (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "Minigreder", pasi ky emërtim nuk është i qartë teknikisht, si dhe specifikoni karakteristikat teknike që duhet të plotësojë kjo pajisje.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse është përcaktuar kapaciteti vetëm 100–150 kg dhe pse kërkohet që pajisja të montohet në eskavator ose lugë ngarkues, duke mos pranuar pajisje ose sisteme ekuivalente që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Per kërkesën për Minigreder të montueshëm në eskavator ose lugë ngarkues me kapacitet 100–150 kg (1 copë)Ndryshohet ne kapacitet minimum 100 kg .Mund te perdoret me kapacitet edhe me te larte qe do te korospodoj per kryerje te sherbimit ne projekt.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Karrocë elektrike kiper me kapacitet 100–150 kg (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse kërkohet në mënyrë specifike karrocë elektrike, duke mos lejuar pajisje të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse është përcaktuar kapaciteti vetëm 100–150 kg, duke treguar bazën teknike të këtij kufizimi dhe pse nuk pranohen pajisje me kapacitete të tjera.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Kërkesën për Karrocë elektrike kiper me kapacitet 100–150 kg (1 copë)/

Kapacitetit do te korrigjohet minimale prej 100 kg .Mund te perdoret me peshe me te madhe mvareshit nevojave ne projekt.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Ngjeshëse pllakë (papuqe) e montueshme në eskavator me kapacitet 250–300 kg (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është përcaktuar kapaciteti vetëm 250–300 kg, duke mos lejuar pajisje me kapacitete të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse kërkohet që ngjeshësja të montohet në eskavator, duke treguar bazën teknike të këtij specifikimi dhe pse nuk pranohen pajisje ose sisteme ekuivalente për kryerjen e të njëjtit funksion.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Per kërkesën për Ngjeshëse pllakë (papuqe) e montueshme në eskavator me kapacitet 250–300 kg (1 copë),Korrigjohet me kapacitet minimum 250 kg .Mund te perdoret me kapacitet me te larte

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Fshesë hidraulike të montueshme në eskavator ose lugë ngarkues me kapacitet 150–200 kg (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është përcaktuar kapaciteti vetëm 150–200 kg, duke mos lejuar pajisje me kapacitete të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse kërkohet që fshesa hidraulike të montohet në eskavator ose lugë ngarkues, duke treguar bazën teknike të këtij specifikimi dhe pse nuk pranohen pajisje ose sisteme ekuivalente që realizojnë të njëjtin funksion.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Fshesë hidraulike të montueshme në eskavator ose lugë ngarkues me kapacitet 150–200 kg (1 copë). Kapaciteti per kete paisje do te korrigojohet ne minimum 150 kg .Mund te perdoret edhe peshe me te larte.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Eskavator me gjatësi krah deri 28 m (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është përcaktuar gjatësia e krahut deri në 28 m, duke mos lejuar eskavatorë me karakteristika të tjera teknike që mund të kryejnë të njëjtin funksion dhe të sigurojnë të njëjtin rezultat.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni nevojën për një eskavator me krah të gjatë 28 m në një projekt të kubëzimit të rrugëve, duke treguar lidhjen konkrete të këtij specifikimi me objektin e kontratës dhe pozicionet përkatëse të paramasës.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional, favorizon pajisje të caktuara dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje nga A.K.

Kerkesa per një eskavator me krah të gjatë 28 m, Derisa krah u do te mbetet maksimum 28 m

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Rimorkio për bartjen e automjeteve me peshë bartëse 8–9 tonë (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse është përcaktuar pesha bartëse vetëm 8–9 tonë, duke mos lejuar rimorkio me kapacitete të tjera që mund të kryejnë të njëjtin funksion.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni nevojën për kërkimin e një rimorkioje për bartjen e automjeteve, duke treguar lidhjen e drejtpërdrejtë të kësaj pajisjeje me objektin e kontratës dhe punimet e parapara në paramasë.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Ne Kerkesen një rimorkioje për bartjen e automjeteve , Konsiderohet se eshte e nevojeshme per transport makinerise se rende nga nje vend ne tjetrin duke mos lene makinerin e rend te de demtoj infrastrukturen rrugore ne levizje.Pesha mbetet minimum 8 tone .Mund te perdoret edhe me peshe me te madhe .

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Hilt me benzin (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me termin "Hilt me benzin", pasi ky emërtim nuk është i qartë teknikisht dhe mund të interpretohet në mënyra të ndryshme. Ju lutem specifikoni llojin e pajisjes, karakteristikat teknike dhe funksionin konkret që kërkohet.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është i paqartë, joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

kërkesën për Hilt me benzin (1 copë)Hiqet nocioni me benzin. Mund te funksionoj me cfardo elementi vetem te jete funksional per natyren e punes qe do te perdoret.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Mbrojtëse për punime në rrugë minimum 15 copë, duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshëm këtë numër të pajisjeve.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "mbrojtëse për punime në rrugë", duke specifikuar llojin, karakteristikat teknike, dimensionet dhe standardin që duhet të plotësojnë, pasi ky emërtim është i përgjithshëm dhe mund të interpretohet në mënyra të ndryshme.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse kërkohen minimum 15 copë, duke treguar bazën teknike mbi të cilën është përcaktuar ky numër.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është i paqartë, joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A. K.

Per Kerkeses Mbrojtëse për punime në rrugë minimum 15 copë. Eshte e kuptueshme minimum 15 Cope andaj ndhe mund te keni edhe me teper .

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Pajisje Fluturuese pa Pilot (Dron) LiDAR L3 me kamerë, bateri dhe RC Controller (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "LiDAR L3", pasi ky emërtim nuk përfaqëson një standard teknik të njohur. Ju lutem specifikoni karakteristikat minimale teknike që kërkojnë, standardin ose modelin referues, si dhe arsyen e kërimit të kësaj teknologjie.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse kërkohej dron me teknologji LiDAR, duke treguar lidhjen e drejtpërdrejtë të kësaj pajisjeje me objektin e kontratës dhe pozicionet konkrete të paramasës, si dhe pse nuk pranohen pajisje ose metoda të tjera ekuivalente për kryerjen e të njëjtit funksion.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është i paqartë, joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Për Pajisje Fluturuese pa Pilot (Dron) LiDAR L3 me kamerë, bateri dhe RC Controller (1 copë),

Mbetet Dron pa pilot , me kamer , bateri dhe RC controllor . Fjala LiDAR L3 do te hiqet dhe zëvendësohet funksional .

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Eskavator (makineri me strukturë rrotulluese e pajisur me sistem për nivelizim digjital) me peshë 3.5–6.0 tonë (2 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje dhe kërkesën për dy (2) copë.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "sistem për nivelizim digjital", cilat janë karakteristikat minimale teknike të këtij sistemi dhe në cilën bazë teknike ose ligjore është vendosur kjo kërkesë.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse është kufizuar pesha vetëm në 3.5–6.0 tonë, duke mos lejuar eskavatorë me kapacitete të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K.

Eskavator (makineri me strukturë rrotulluese e pajisur me sistem për nivelizim digjital) me peshë 3.5–6.0 tonë (2 copë), Ndryshohet dhe pesha maksimale do të kërkohej deri 6 tone dhe nga 2 cope do të kërkohej 1 (një) cope

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Grejder me nivelizues digjital me peshë maksimale 10 tonë (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje.

Po ashtu, ju lutem sqaroni çfarë nënkuptohet me "nivelizues digjital", cilat janë karakteristikat minimale teknike të këtij sistemi dhe në cilën bazë teknike ose ligjore është vendosur kjo kërkesë.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse është kufizuar pesha maksimale në 10 tonë, duke mos lejuar grejderë me kapacitete të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter është joproporcional, favorizon pajisje të caktuara dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Kërkesë për sqarim

Pergjigje e A.K

Per Paisjen Grejder me nivelizues digjital me peshë maksimale 10 tonë (1 copë)Eshte e percaktuar pesha maksimale 10 tone .Mund te jene edhe me peshe me te vogel.

Ju lutem arsyetoni kërkesën për Finisher për shtrimin e asfaltit me goma, i pajisur me nivelizues digjital, laser dhe GPS, me peshë 15.00–15.50 tonë (1 copë), duke specifikuar cilat pozicione të paramasës e bëjnë të domosdoshme këtë pajisje, duke pasur parasysh se objekti i kontratës ka të bëjë me kubëzimin e rrugëve dhe jo me punime asfaltimi.

Po ashtu, ju lutem sqaroni pse kërkohej nivelizues digjital, laser dhe GPS, duke treguar lidhjen e drejtpërdrejtë të këtyre sistemeve me objektin e kontratës dhe bazën teknike mbi të cilën është vendosur ky specifikim.

Gjithashtu, ju lutem arsyetoni pse është përcaktuar pesha vetëm 15.00–15.50 tonë, duke mos lejuar pajisje me karakteristika të tjera që kryejnë të njëjtin funksion dhe sigurojnë të njëjtin rezultat.

Në mungesë të një arsyetimi teknik dhe ligjor, konsiderojmë se ky kriter nuk është i lidhur me objektin e kontratës, është joproporcional dhe kufizon konkurrencën, në kundërshtim me nenet 7, 49 dhe 53 të Ligjit për Prokurimin Publik.

Pergjigje e A.K.

Per Paisjen Finisher për shtrimin e asfaltit me goma, i pajisur me nivelizues digjital, laser dhe GPS, me peshë 15.00–15.50 tonë (1 copë), korrigjohet dhe pesha minimale do te jete 15 ton, ndersa i paisur me nivelizues digjital , me laser dhe GPS mbesin sepse natyra e puneve do te jete per nivelizim cilesor qe vetem me laser dhe GPS do te behen ne nivelin e kerkuar.

Konstatojm se kerkesat jane minimale dhe per cilesi te Projektit jane ne perputheshmeri me Ligjin e PP dhe Rregulloreve aktuale te PP.

Per Arsyeshmerit qe keni kerkuar arsyet e perdorimit te disa paisjeve jane te domosdoshme per natyren e punimeve ne lokalitetet e banueshme .

Me respekt

Drejtori per Prokurim Publik Komuna Mamushe

Abaz Foniqi

